



КОНТЕЙНЕРНЫЙ
ТЕРМИНАЛ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург»
198096, Россия, Санкт-Петербург, Угольная гавань,
Элеваторная площадка, 22
+7 812 335 71 11 info@terminalspb.ru

ПРИКАЗ

«14» августа 2023 г.

г. Санкт-Петербург

№ 183

Об утверждении Инструкции о пожарной безопасности в ЗАО «КТСП»

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ, в целях установления надлежащего противопожарного режима на объектах Закрытого акционерного общества «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» (далее – Общество), повышения ответственности руководителей подразделений и служб Общества за противопожарное состояние объектов и служебных помещений, а также совершенствования пожарно-технической подготовки работников Общества,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести с даты подписания настоящего Приказа Инструкцию о пожарной безопасности в ЗАО «КТСП» (далее – Инструкция).
2. Директорам по направлениям деятельности, начальнику отдела МТС, руководителю секретариата, руководителю юридической службы, руководителю службы операционной эффективности (далее – руководители подразделений) организовать доведение настоящего Приказа и Инструкции до своих подчинённых, пользователей компьютерной сети ЗАО «КТСП» посредством СЭД. В случае, если работник является пользователем компьютерной сети ЗАО «КТСП» без доступа к СЭД – ознакомить его под роспись. Листы ознакомления с настоящим Приказом в срок до «28» августа 2023 года предоставить в Секретариат.
3. Коммерческому директору Мякинен Я.П. уведомить контрагентов ЗАО «КТСП» о введении в действие настоящей Инструкции путем её размещения на официальном сайте ЗАО «КТСП» в сети Интернет по адресу: www.terminalspsb.ru.
4. Директору по управлению персоналом Фролову В.Н. при приеме на работу в ЗАО «КТСП» (в том числе по трудовому договору, заключенному на определенный срок) организовать обязательное направление новых работников для прохождения вводного противопожарного инструктажа.
5. Ответственность за организацию проведения вводного, первичного, внепланового, повторного, целевого противопожарного инструктажа возложить на инженера по пожарной и промышленной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (инженер по ПИПБ, ГО и ЧС) Технической дирекции ЗАО «КТСП».
6. Руководителям подразделений ЗАО «КТСП» обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности на закрепленных объектах, а в случае выявления нарушений в сфере противопожарного режима принимать исчерпывающие меры в пределах своей компетенции по их устранению и своевременно в письменном виде информировать о выявленных нарушениях инженера по ПИПБ, ГО и ЧС ЗАО «КТСП».
7. Ответственность за обеспечение режима курения на закрепленных объектах ЗАО «КТСП» возложить на Руководителей подразделений.
8. Директору по экономической и транспортной безопасности Степанцову А.Ю. уведомить о введении в действие Инструкции руководителей охранных предприятий – ООО «ПТБ» Морской

порт» и ООО «Балтик Эсорт»ТБ», Директору по информационным технологиям Бондарю А.В. уведомить о введении в действие Инструкции руководителей АО "ТК "Конвей Плюс", Начальнику отдела обеспечения производственного процесса Чучеву С.В. уведомить о введении в действие Инструкции руководителей ИП «Филиппов».

9. Приказ № 79 от 09.04.2019 считать утратившим силу.

10. Оперативный контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Технического директора Лопатникова В.Ю.

11. Общий контроль за исполнением данного Приказа оставляю за собой.

Управляющий директор

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'И.А. Радченко', is positioned between the title 'Управляющий директор' and the name 'И.А. Радченко'.

И.А. Радченко

УТВЕРЖДЕНА
Приказом Закрытого акционерного общества
«Контейнерный терминал Санкт-Петербург» от
«14» августа 2023 г. № 183

ИНСТРУКЦИЯ
о пожарной безопасности в ЗАО «КТСП»

Санкт-Петербург
2023 г.

Содержание

1	Общие положения	3
2	Порядок действий при пожаре	3
3	Требования пожарной безопасности к территории	5
4	Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям	5
5	Требования пожарной безопасности к путям эвакуации	7
6	Содержание первичных средств пожаротушения и сетей противопожарного водоснабжения	7
7	Содержание систем и средств противопожарной защиты	8
8	Организация режима курения	9
9	Огневые работы	9
10	Порядок обращения с газовыми баллонами на территории бщества	14
11	Приложение № 1	16
12	Приложение № 2	18
13	Приложение № 3	19
14	Приложение № 4	20
15	Приложение № 5	21
16	Приложение № 6	23
17	Приложение № 7	24

1. Общие положения.

1.1. Инструкция о пожарной безопасности Закрытого акционерного общества «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» (далее – Инструкция) разработана в соответствии с требованиями действующего законодательства, нормативно-правовыми актами, регламентирующими вопросы обеспечения пожарной безопасности, и устанавливает основные требования пожарной безопасности в ЗАО «КТСП» (далее – Общество). Настоящая Инструкция является обязательной для исполнения всеми работниками Общества и сторонних организаций, третьими лицами и посетителями, находящимися на территории Общества.

1.2. Весь персонал Общества должен быть проинструктирован о мерах пожарной безопасности в соответствии с программами проведения противопожарного инструктажа (Приложение № 1 к настоящей Инструкции), знать основные требования «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», настоящей Инструкции, порядок действий при обнаружении пожара (п. 2 Инструкции, Приложение № 7 к настоящей Инструкции), расположение средств пожаротушения и уметь ими пользоваться. Обучение по применению первичных средств пожаротушения проводит инженер по П и ПБ, ГО и ЧС не реже одного раза в год.

1.3. Работникам Общества, которым выданы в личное пользование средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения типа «Самоспасатель универсальный фильтрующий «Шанс-Е» (далее – самоспасатель), самостоятельно обеспечить их сохранность. Хранение самоспасателей должно быть организовано на рабочих местах в условиях незамедлительной досягаемости и возможности их использования.

1.4. Ответственность за обеспечение противопожарного режима и контроль за противопожарным состоянием объектов, зданий и сооружений Общества возлагается на работников Общества, назначенных отдельным приказом Управляющего директора Общества.

1.5. Ответственных за пожарную безопасность непосредственно в каждом отдельном помещении (кабинеты, складские, бытовые, производственные и пр. помещения) внутри зданий и сооружений Общества, занимаемых работниками Дирекций, определяют Директора по направлениям деятельности, начальник ОМТС, руководитель секретариата, руководитель юридической службы, руководитель службы операционной эффективности. Сведения о назначенных ответственными лицами указываются в Инструкции ответственного лица за пожарную безопасность (Приложение № 2 к настоящей Инструкции) и скрепляется подписью Директора по направлениям деятельности, начальник ОМТС, руководитель секретариата, руководитель юридической службы, руководитель службы операционной эффективности. Лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в Обществе, является инженер по пожарной и промышленной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям ЗАО «КТСП» (далее – инженер по ПиПБ, ГО и ЧС) на основании соответствующего приказа Управляющего директора.

1.6. Каждый работник Общества (независимо от занимаемой должности) обязан знать, строго соблюдать и поддерживать установленный противопожарный режим, знать порядок и маршруты эвакуации, не допускать действий, которые могут привести к пожару, незамедлительно докладывать обо всех нарушениях требований пожарной безопасности своему непосредственному руководителю или инженеру по ПиПБ, ГО и ЧС.

1.7. В случае выявления нарушений противопожарного режима на объектах и территории Общества инженер по ПиПБ, ГО и ЧС составляет Акт о нарушении противопожарного режима (Приложение № 3 к настоящей Инструкции) и Предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности (Приложение № 4 к настоящей Инструкции). Поводом для составления вышеуказанного Акта может послужить информация (сообщение), поступившая инженеру по ПиПБ, ГО и ЧС от любого работника Общества или третьих лиц.

1.8. Лица, нарушающие требования «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» и настоящей Инструкции, несут ответственность в установленном законом порядке.

2. Порядок действий при пожаре.

2.1. Каждый работник Общества при обнаружении задымления или открытого горения обязан обеспечить следующий порядок действий:

- незамедлительно оповестить о конкретном месте задымления или открытого горения старшего диспетчера (сменного) по телефону 335-76-86 (местный 410, 418), 8 921-760-46-01;
- незамедлительно покинуть помещение, где произошло возгорание, закрыв за собой плотно двери для предотвращения развития пожара и задымления остальных помещений здания;
- оповестить находящихся в непосредственной близости от места задымления, места открытого горения людей о необходимости эвакуации в соответствии с планами эвакуации;
- оповестить о произошедшем своего непосредственного руководителя;
- при задымлении (даже незначительном) использовать самоспасатель для безопасной эвакуации из здания;
- при наличии возможности организовать спасение материальных ценностей и тушение пожара первичными средствами пожаротушения;
- прекратить все работы (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мерами по ликвидации пожара;
- в случае обнаружения возгорания (задымления) компьютерной техники, электро-бытовых приборов, иного электрооборудования в кабинетах, складских, бытовых, производственных и пр. помещениях принять незамедлительные меры по их обесточиванию.

Нахождение в задымленном помещении или в помещении, котором происходит горение, категорически запрещается!

При обнаружении следующих признаков: идущего из-под двери дыма или языков пламени, горячей дверной ручки, пузыряющейся краски на двери, категорически запрещается открывать двери в помещения. В случае острой необходимости в открытии двери всегда находиться под защитой дверного полотна.

2.2. Руководитель структурного подразделения Общества при получении информации о задымлении или возникновении открытого горения в пределах своей компетенции обязан обеспечить следующий порядок действий:

- организовать эвакуацию людей в соответствии с планами эвакуации;
- при наличии возможности организовать спасение материальных ценностей и тушение пожара первичными средствами пожаротушения с привлечением иных работников Общества;
- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара.

2.3. Инженер по ПИПБ, ГО и ЧС при получении информации о задымлении или возникновении открытого горения в пределах своей компетенции обязан обеспечить следующий порядок действий:

- незамедлительно прибыть к месту задымления или возникновения открытого горения;
- осуществить контроль эвакуации работников из зданий, организации тушения пожара;
- при необходимости принять меры по оказанию первой помощи пострадавшим (при их наличии), вызвать скорую медицинскую помощь (при необходимости).
- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;
- организовать информирование руководителя тушения пожара о местах расположения пожарных гидрантов, конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара.

2.4. Порядок действий Старшего диспетчера (сменного) при получении информации о задымлении или возникновении открытого горения регламентируется отдельным приказом Управляющего директора.

2.5. Дежурный электрик Технической дирекции при получении информации от Старшего диспетчера о задымлении или возникновении открытого горения в пределах своей компетенции обязан обеспечить следующий порядок действий:

- незамедлительно прибыть к месту задымления или возникновения открытого горения;
- провести отключение электроэнергии в здании, где произошло задымление или возникновение открытого горения;

- о результатах отключения в обязательном порядке уведомить Старшего диспетчера (сменного).

2.6. Начальник группы быстрого реагирования при получении информации о задымлении или возникновения открытого горения обязан обеспечить следующий порядок действий:

- прибыть на место возникновения пожара (задымления);
- уточнить обстановку на месте пожара с целью определения границы зоны оцепления, принятия мер по контролю за выносом имущества и материальных ценностей с места пожара;
- доложить уточненную на месте предполагаемого возгорания (задымления) информацию старшему диспетчеру;
- принять меры по ограничению доступа к месту пожара лиц, не задействованных в тушении пожара;
- принять меры по сохранности эвакуируемых материальных ценностей;
- принять меры по поддержанию общественного порядка.

2.7. При получении информации о задымлении в здании офиса указанный в п.2.6. функционал возлагается на работников поста на 1 этаже офисного здания.

3. Требования пожарной безопасности к территории Общества.

3.1. Территория Общества должна содержаться в чистоте и систематически очищаться от различных отходов и мусора. Отходы, мусор и т.п. следует собирать на специально выделенной площадке в контейнеры или ящики, а затем вывозить. Места складирования (накопления) отходов и мусора до его вывоза определяются соответствующим приказом Управляющего директора.

Складирование мусора и иных отходов вне данных площадок запрещается.

3.2. К зданиям и сооружениям Общества должен быть обеспечен свободный доступ. Дороги, проезды, подъезды и проходы к зданиям и сооружениям, а также подступы к стационарным пожарным лестницам, пожарным гидрантам и пожарному инвентарю должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

3.3. Противопожарные разрывы между зданиями не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и размещения временных строений.

3.4. Здания и сооружения Общества должны иметь наружное освещение, достаточное для быстрого нахождения входов в здание (сооружение).

3.5. На территории Общества запрещается устраивать свалки горючих отходов и тары, сжигать их, разводить костры, пользоваться открытым огнем, за исключением случаев, предусмотренных настоящей Инструкцией.

3.6. Водителям контейнеровозов и иных транспортных средств, операторам строительной и специальной техники запрещается провозить на территорию Общества любые виды топлива вне топливных баков транспортных средств, осуществлять перелив топлива из топливных баков в иные емкости или из иных емкостей в топливные баки, пользоваться открытым огнем, в том числе для разогрева пищи в кабине автотранспорта и иной техники.

3.7. Порядок завоза на территорию Общества топлива, необходимого для заправки строительной и (или) специализированной техники сторонних организаций, обеспечения непрерывности строительных и земляных работ для нужд Общества рассматривается в каждом случае в индивидуальном порядке.

3.8. Вопросы согласования и проведения огневых работ на территории Общества указаны в п.п. 9, 10 настоящей Инструкции.

4. Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям.

4.1. Противопожарные системы и установки, установленные в помещениях зданий Общества, должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии и проходить ежемесячное техническое обслуживание.

4.2. Во всех административных, производственных, складских и вспомогательных помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона для вызова

пожарной охраны «ГОРОД 01 или 112», «Инструкция лицу, ответственному за пожарную безопасность» (Приложение № 2 к настоящей Инструкции), Памятка по действиям работника Общества при возникновении (обнаружении) пожара (Приложение № 7 к настоящей Инструкции).

4.3. На каждом этаже зданий Общества на видных местах должны быть размещены поэтажные Планы эвакуации. Контроль за наличием Планов эвакуации возлагается на лиц, ответственных за пожарную безопасность здания (либо его части). В случае обнаружения отсутствия, повреждения, потери актуальности Плана, ответственное лицо должно уведомить Инженера по П и ПБ, ГО и ЧС о данном факте.

4.4. Все производственные, служебные, складские помещения должны постоянно содержаться в чистоте, их загромождение пришедшей в негодность мебелью, инвентарем и иными предметами запрещается.

4.5. По окончании рабочего времени электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, должны быть выключены.

Исключение составляют электроустановки и электротехнические приборы, функционирующие в круглосуточном режиме в целях обеспечения производственного процесса, дежурное освещение, системы противопожарной защиты, а также иные электрические приборы в служебных помещениях только после письменного согласования с инженером по П и ПБ, ГО и ЧС.

4.6. На объектах, в помещениях и территории Общества запрещается:

4.6.1. Хранение и применение вне специально оборудованных мест легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, взрывчатых веществ, баллонов с газами и других взрывоопасных веществ.

4.6.2. Пользоваться электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов, а также электроприборами нестандартного (самодельного) изготовления, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.

4.6.3. Использовать несертифицированные аппараты защиты электрических цепей.

4.6.4. Размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.

4.6.5. При проведении аварийных, ремонтных, строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

4.6.6. Использование оборудования (в том числе электроинструмента) в пожароопасных помещениях при неисправной системе вентиляции.

4.6.7. Использовать вентиляционные камеры и другие технические помещения для хранения оборудования, мебели, инвентаря и других предметов.

4.6.8. Осуществлять на лестничных площадках складирование каких-либо предметов, а также хранить под маршами лестниц и на их площадках вещи, мебель, инвентарь и другие горючие материалы (предметы).

4.6.9. Снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.

4.6.10. Производить перепланировку, реконструкцию, изменение назначения помещений, установленных проектом, без согласования с инженером по П и ПБ, ГО и ЧС и органами Государственного пожарного надзора (при необходимости).

4.6.11. Закрывать наглухо раздвижные решётки на окнах, запасные эвакуационные выходы. Ключи от запирающих устройств должны храниться в легкодоступном месте. Местонахождение ключей от запирающих устройств зданий и сооружений определяется соответствующим приказом Управляющего директора.

4.6.12. Применять вещества с неисследованными показателями их взрывопожароопасности или не имеющие сертификатов, а также хранить их совместно с другими материалами и веществами.

4.6.13. Загромождать мебелью, оборудованием, инвентарем, мусором и другими предметами двери и выходы на эвакуационные лестницы, а также проходы к эвакуационным выходам.

4.6.14. Проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ), а также производить отопление замёрзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

4.6.15. Без согласования с инженером по П и ПБ, ГО и ЧС проводить или разрешать проведение каких-либо работ, которые могут повлиять на работоспособность датчиков пожарной сигнализации и изменение их расположения.

4.6.16. Эксплуатация АЗС расположенной на территории ЗАО «КТСП» производится в соответствии с требованиями СП 156.13130.2014 «СВОД ПРАВИЛ СТАНЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЗАПРАВОЧНЫЕ».

5. Требования пожарной безопасности к путям эвакуации.

5.1. Количество эвакуационных выходов, их размеры, условия освещения и незадымляемости, а также протяженность путей эвакуации должны соответствовать противопожарным нормам строительного проектирования.

5.2. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений. При пребывании в помещении людей двери могут запираются только на внутренние, легко открываемые запоры, обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

5.3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

5.3.1. Размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также иным способом блокировать двери эвакуационных выходов.

5.3.2. Фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их.

5.3.3. Применять на путях эвакуации горючие материалы для отделки, облицовки, окраски стен и потолков, а в лестничных клетках – также ступеней и площадок.

5.3.4. При расстановке производственного и другого оборудования (станки, стационарные и переносные приспособления и т.д.) в производственных помещениях должны быть обеспечены эвакуационные проходы к лестничным клеткам и другим путям эвакуации в соответствии с нормами проектирования.

6. Содержание первичных средств пожаротушения и сетей противопожарного водоснабжения.

6.1. Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов.

6.2. Ответственность за своевременное приобретение, ремонт первичных средств пожаротушения в помещениях структурных подразделений и на территории Общества возлагается на инженера по ППБ, ГО и ЧС Общества.

6.3. Ответственность за размещение, сохранность первичных средств пожаротушения возлагается на ответственных за пожарную безопасность объектов, зданий, сооружений, территорий и перегрузочной техники Общества.

6.4. Каждый огнетушитель, установленный в помещении, на перегрузочной технике должен иметь порядковый номер, нанесённый на корпус белой краской. Допускается использование наклеек (стикеров).

6.5. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться (визуальный осмотр, контроль места размещения и нумерацию, давление по индикатору, не реже одного раза в полгода) ответственными за обеспечение противопожарного режима на своих участках совместно с инженером по П и ПБ, ГО и ЧС, проверяться и своевременно перезаряжаться. Количество огнетушителей, отправленных на перезарядку, должно восполняться соответствующим количеством заряженных огнетушителей.

Ответственным за обеспечение противопожарного режима на своих участках при необходимости замены просроченного или неисправного огнетушителя подать заявку инженеру по П и ПБ, ГО и ЧС. Инженер по П и ПБ, ГО и ЧС выдает исправный огнетушитель в замен просроченного или неисправного.

6.6. Огнетушители располагают на видных местах вблизи от выходов из помещений, обозначаются табличкой (огнетушитель). Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей.

6.7. Подступы к первичным средствам пожаротушения должны быть всегда свободными и не загромождаться мебелью, оборудованием и другими предметами.

6.8. При хранении огнетушителей не допускается:

6.8.1. попадание на корпус влаги;

6.8.2. воздействие отопительных приборов, прямого нагрева солнечными лучами;

6.8.3. нанесение ударов по головке и баллону;

6.8.4. нахождение (хранение) без чеки и пломбы завода-изготовителя или организации, производившей перезарядку.

6.9. Температура эксплуатации и хранения углекислотных огнетушителей от минус 40°C до плюс 50°C, порошковых – от минус 50 °C до плюс 50°C, а химических пенных – от минус 50°C до плюс 50°C.

6.10. Ответственность за надлежащее содержание сетей противопожарного водоснабжения, их исправное состояние и работоспособность на нужды пожаротушения возлагается на Главного энергетика Общества.

6.11. Сети внутреннего пожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка работоспособности сетей противопожарного водоснабжения должна осуществляться на договорных основаниях специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию, не реже двух раз в год (весной и осенью) с составлением акта.

6.12. Сети наружного пожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка работоспособности сетей противопожарного водоснабжения должна осуществляться на договорных основаниях специализированной организацией, имеющей лицензию, не реже двух раз в год (весной и осенью) с составлением акта.

6.13. Запрещается складирование грузов и размещение автотранспорта на колодцах пожарных гидрантов.

6.14. Направление движения к пожарным гидрантам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

6.15. Пожарный щит предназначен для размещения первичных средств пожаротушения, комплектуется в соответствии действующими нормами к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации. Контроль за содержанием пожарных щитов возлагается на ответственных лиц согласно приказа по Обществу.

6.16. Ответственность за сохранность оборудования пожарных кранов и готовность к использованию первичных средств пожаротушения возлагается на ответственных за пожарную безопасность объектов, зданий, сооружений, территорий и перегрузочной техники Общества. При обнаружении неисправностей, повреждении или отсутствии средств пожаротушения ответственное лицо обязано незамедлительно проинформировать об этом инженера по П и ПБ, ГО и ЧС. Контроль за сохранностью возлагается на инженера по П и ПБ, ГО и ЧС.

7. Содержание систем и средств противопожарной защиты.

7.1. Ответственность за эксплуатацию, исправное техническое состояние и работоспособность всех систем и средств противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей) возлагается на инженера по П и ПБ, ГО и ЧС.

7.2. Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному

ремонту всех систем и средств противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей) осуществляются на основании соответствующего договора со специализированной организацией, имеющей лицензию на проведение данных работ.

Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном состоянии и постоянной готовности к использованию, соответствовать проектной документации.

Перевод установок с автоматического пуска на ручной, а также временное отключение отдельных функций данных систем допускается только на период проведения ремонтных и регламентных работ по согласованию с инженером по ПиПБ, ГО и ЧС.

8. Организация режима курения.

8.1. На территории Общества курение разрешено в специально оборудованных местах для курения, а именно:

- с обратной стороны офисного здания Общества;
- у эвакуационного выхода из ремонтного цеха здания механизации (со стороны здания ЦРП;);
- у выхода из ремонтного цеха здания механизации (на шпоре);
- у входов в здание административно-бытового комплекса (2 места);
- у торцевой части здания Сервисного центра (2 места);
- у входа в здание ЦРП-4;
- у блок-модуля механизаторов (докеров-механизаторов) комплексных бригад на ПРР (причал № 101В);
- у блок-модуля стивидоров (причал № 101);
- у блок-модуля тальманов (при въезде на площадку № 4);
- у блок-модуля тальманов (5-й ж/д путь);
- у входа в бытовое помещение для обогрева и отдыха механизаторов (докеров-механизаторов) комплексных бригад на ПРР (около здания административно-бытового комплекса);
- у входа в блок-модуль рабочих отдела обеспечения производственного процесса, расположенной на хоздворе;
- у входа в блок-модуль реф-механиков, расположенных у тыловых очистных сооружений;
- у входа в блок-модуль на площадке для погрузки/разгрузки и хранения автомобилей;
- у входа/выхода в здание пешеходного КПП прохода на территорию 4 района морского порта «Большой порт Санкт-Петербург»;
- у входа в модульное здание экспедиторов;
- у блок-модуля механизаторов (докеров-механизаторов) комплексных бригад на ПРР (досмотровая площадка D-03);
- у входа в инспекционно-досмотровый модуль (досмотровая площадка D-01);
- у блок-модуля на перетарочном комплексе;
- у входа/выхода на пешеходный КПП № 9 на контейнерный терминал ЗАО «КТСП».

8.2. Места, специально отведенные для курения табака, обозначаются знаками «Место для курения».

8.3. Курение запрещено:

- в служебных помещениях зданий, бытовок, блок-модулей, иных помещений (в том числе технического назначения) и на территории Общества вне указанных в п.8.1 мест для курения.
- в кабинах причальных контейнерных перегружателей (STS), тыловых козловых контейнерных перегружателей (RTG), ричстакеров (RS), контейнерных штабелеров (FL), терминальных тягачей и иной технологической техники и оборудования, а также в кабинах любого автотранспорта, строительной и иной техники, находящейся на территории Общества.

8.4. По решению Управляющего директора Общества места для курения могут быть перенесены либо их количество может быть изменено.

9. Огневые работы.

9.1. К огневым работам относятся: огневой разогрев битума, газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, паяльные работы, резка металла механизированным инструментом, пожароопасные и иные производственные операции, связанные с применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием до температур, способных вызвать воспламенение.

9.2. К выполнению огневых работ допускаются только лица, прошедшие специальную подготовку, обучение и проверку знаний по программам пожарно-технического минимума и имеющие соответствующие свидетельства и удостоверения.

9.3. К проведению огневых работ на территории и объектах Общества могут допускаться как работники Общества, так и работники сторонних организаций – контрагентов Общества, выполняющих работы для нужд Общества.

9.4. При заключении договоров на проведение строительных, монтажных или инженерно-технических работ для нужд Общества по инициативе подразделений и связанных с ними огневых работ на инициатора договора возлагаются следующие обязанности:

9.4.1. по своевременному информированию инженера по ПИБ, ГО и ЧС о дате и месте проведения огневых работ, фактическом начале и окончании огневых работ;

9.4.2. по контролю за оформлением соответствующих документов, предусмотренных разделом настоящей Инструкции, необходимых для проведения огневых работ;

9.4.3. организации взаимодействия инженера по ПИБ, ГО и ЧС и представителей сторонних организаций – контрагентов Общества, выполняющих работы для нужд Общества, для согласования наряд-допуска на выполнение огневых работ.

9.5. Оформление наряд-допуска на проведение огневых работ работникам Общества.

9.5.1. Постоянные места проведения огневых работ (далее – посты) на территории и объектах Общества определяются Техническим директором Общества.

9.5.2. На каждый постоянный пост Техническим директором Общества утверждается Акт на право эксплуатации, устанавливающий техническое состояние и оснащенность поста, порядок проведения огневых работ и определяющий категорию лиц, допущенных к проведению огневых работ и ответственных за их проведение.

9.5.3. Для проведения огневых работ на постоянных постах наряд-допуск не оформляется.

9.5.4. Проведение огневых работ на временных постах, их место и время согласовывается с Техническим директором с обязательным оформлением наряда-допуска на выполнение огневых работ (Приложение № 6 к Инструкции), с его письменным согласованием с инженером по ПИБ, ГО и ЧС.

9.5.5. Оформленный и согласованный с указанными в п. 9.6.4. должностными лицами наряд-допуск на выполнение огневых работ утверждается Техническим директором.

Проведение огневых работ без оформленного наряд-допуска запрещается.

9.6. Оформление наряд-допуска на проведение огневых работ работникам сторонних организаций – контрагентов Общества.

9.6.1. В зависимости от проводимых организацией строительных, монтажных или инженерно-технических работ, и связанных с ними огневых работ, обеспечение обязательного оформления наряд-допуска на выполнение огневых работ (Приложение № 5 к Инструкции), возлагается на работников Дирекции в зависимости от наличия договора, инициатором заключения которого является та или иная Дирекция (в соответствии с п. 9.4. Инструкции).

9.6.2. Оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ руководителем организации – контрагента Общества или лицом, ответственным за пожарную безопасность в данной организации, с приложением следующих документов:

- копия Приказа о назначении лица, ответственного за проведение огневых работ на территории и объектах Общества, и лиц, допущенных к огневым работам.

- копии удостоверений о прохождении обучения по программе пожарно-технического минимума ответственного лица за проведение огневых работ и лиц, допущенных к огневым работам;

- копии талонов к удостоверениям об обучении мерам пожарной безопасности для лиц, осуществляющих огневые работы (сварщики, пайщики, битумщики).

- выписки из Журнала инструктажей по пожарной безопасности организации – контрагента Общества, с отметками о прохождении целевого противопожарного инструктажа перед началом огневых работ.

- перечень используемого оборудования для проведения огневых работ.

9.6.3. Обеспечение письменного согласования наряд-допуска и выборочный контроль за соблюдением пожарной безопасности при проведении огневых работ вне постоянных постов возлагается на инженера по ПИПБ, ГО и ЧС.

9.6.4. Огневые работы на судах регламентирует капитан порта.

Проведение огневых работ без согласования с инженером по ПИПБ, ГО и ЧС (либо лицом, исполняющим его обязанности) не допускается.

9.7. Требования к местам проведения огневых работ.

9.7.1. Место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ и материалов в радиусе, приведенном в таблице № 1:

Таблица № 1

РАДИУС ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ ОТ ГОРЮЧИХ МАТЕРИАЛОВ

Высота точки сварки над уровнем пола или прилегающей территорией, метров	Минимальный радиус зоны очистки территории от горючих материалов, метров
0	5
2	8
3	9
4	10
6	11
8	12
10	13
свыше 10	14

9.7.2. Находящиеся в радиусе зоны очистки территории строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическим экраном, покрывалами для изоляции очага возгорания или другими негорючими материалами и при необходимости политы водой.

9.7.3. Для исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, соседние этажи и другие помещения все смотровые, технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, закрываются негорючими материалами.

9.7.4. Место для проведения огневых работ на объектах, в конструкциях которых использованы горючие материалы, ограждается сплошной перегородкой из негорючего материала. При этом высота перегородки должна быть не менее 1,8 метра, а зазор между перегородкой и полом – не более 5 сантиметров. Для предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1х1 миллиметр.

9.7.5. В помещениях, где выполняются огневые работы, все двери, соединяющие указанные помещения с другими помещениями, должны быть плотно закрыты. Окна в зависимости от времени года, температуры в помещении, продолжительности, объема и степени опасности огневых работ, должны быть по возможности, открыты.

9.7.6. Место проведения огневых работ должно быть подготовлено для безопасного и удобного их выполнения и обеспечено огнетушителем или другими первичными средствами пожаротушения (кошма, ящик с песком и лопатой, ведро с водой).

9.7.7. Установки пожарной автоматики, расположенные в помещении, где выполняются огневые работы или в соседних помещениях, должны быть переведены на время работ в ручной режим пуска.

9.8. При проведении огневых работ запрещается:

- 9.8.1. Допускать к самостоятельной работе сварщиков, не имеющих квалификационного удостоверения и не прошедших обучение по программам пожарно-технического минимума.
- 9.8.2. Приступать к работе при неисправной аппаратуре.
- 9.8.3. Производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях.
- 9.8.4. Использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей.
- 9.8.5. Допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами.
- 9.8.6. Производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением.
- 9.8.7. Проводить огневые работы одновременно с устройством гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов.
- 9.8.8. Проведение огневых работ на элементах зданий, выполненных из легких металлических конструкций с горючими и трудногорючими утеплителями.

9.9. При проведении газосварочных работ:

- 9.9.1. Переносные ацетиленовые генераторы следует устанавливать на открытых площадках. Ацетиленовые генераторы необходимо ограждать и размещать не ближе 10 метров от мест проведения работ, а также от мест забора воздуха компрессорами и вентиляторами.
- 9.9.2. В местах установки ацетиленового генератора вывешиваются плакаты «Вход посторонним воспрещен – огнеопасно», «Не курить», «Не проходить с огнем».
- 9.9.3. По окончании работы карбид кальция в переносном генераторе должен быть выработан. Известковый ил, удаляемый из генератора, выгружается в приспособленную для этих целей тару.
- 9.9.4. Закрепление газоподводящих шлангов на присоединительных ниппелях аппаратуры, горелок, резаков и редукторов должно быть надежно. На ниппели водяных затворов шланги плотно надеваются, но не закрепляются.
- 9.9.5. Газосварочное оборудование должно быть оборудовано огнепреградительными клапанами. Применение газосварочного оборудования без огнепреградительных клапанов запрещается.
- 9.9.6. Вскрытые барабаны с карбидом кальция следует защищать непроницаемыми для воды крышками.
- 9.9.7. Запрещается в местах хранения и вскрытия барабанов с карбидом кальция курение, пользование открытым огнем и применение искрообразующего инструмента.
- 9.9.8. Хранение и транспортирование баллонов с газами осуществляется только с навинченными на их горловины предохранительными колпаками. К месту сварочных работ баллоны доставляются на специальных тележках, носилках, санках. При транспортировании баллонов не допускаются толчки и удары.
- 9.9.9. Запрещается хранение в одном помещении кислородных баллонов и баллонов с горючими газами, а также карбида кальция, красок, масел и жиров.
- 9.9.10. При обращении с порожними баллонами из-под кислорода или горючих газов соблюдаются такие же меры безопасности, как и с наполненными баллонами.

9.10. При проведении газосварочных или газорезательных работ с карбидом кальция запрещается:

- 9.10.1. Использовать один водяной затвор двум сварщикам.
- 9.10.2. Загружать карбид кальция завышенной грануляции или проталкивать его в воронку аппарата с помощью железных прутков и проволоки, а также работать на карбидной пыли.
- 9.10.3. Загружать карбид кальция в мокрые загрузочные корзины или при наличии воды в газосборнике, а также загружать корзины карбидом более чем на половину их объема при работе генераторов «вода на карбид».
- 9.10.4. Производить продувку шланга для горючих газов кислородом и кислородного шланга горючим газом, а также взаимозаменять шланги при работе.

- 9.10.5. Перекручивать, заламывать или зажимать газоподводящие шланги.
- 9.10.6. Переносить генератор при наличии в газосборнике ацетилена.
- 9.10.7. Форсировать работу ацетиленовых генераторов путем преднамеренного увеличения давления газа в них или увеличения единовременной загрузки карбида кальция.
- 9.10.8. Применять медный инструмент для вскрытия барабанов с карбидом кальция, а также медь в качестве припоя для пайки ацетиленовой аппаратуры и в других местах, где возможно соприкосновение с ацетиленом.

9.11. При проведении электросварочных работ:

- 9.11.1. Запрещается использовать провода без изоляции или с поврежденной изоляцией, а также применять нестандартные, автоматические выключатели.
- 9.11.2. Следует соединять сварочные провода при помощи опрессования, сварки, пайки или специальных зажимов. Подключение электропроводов к электрододержателю, свариваемому изделию и сварочному аппарату выполняется при помощи медных кабельных наконечников, скрепленных болтами с шайбами.
- 9.11.3. Следует надежно изолировать и в необходимых местах защищать от действия высокой температуры, механических повреждений или химических воздействий провода, подключенные к сварочным аппаратам, распределительным щитам и другому оборудованию, а также к местам сварочных работ.
- 9.11.4. Необходимо располагать кабели (провода) электросварочных машин от трубопроводов с кислородом на расстоянии не менее 0,5 метра, а от трубопроводов и баллонов с ацетиленом и других горючих газов – не менее 1 метра.
- 9.11.5. В качестве обратного проводника, соединяющего свариваемое изделие с источником тока, могут использоваться стальные или алюминиевые шины любого профиля, сварочные плиты, стеллажи и сама свариваемая конструкция при условии, если их сечение обеспечивает безопасное по условиям нагрева протекание тока. Соединение между собой отдельных элементов, используемых в качестве обратного проводника, должно выполняться с помощью болтов, струбцин или зажимов.
- 9.11.6. Запрещается использование в качестве обратного проводника внутренних железнодорожных путей, сети заземления или зануления, а также металлических конструкций зданий, коммуникаций и технологического оборудования. В этих случаях сварка производится с применением 2 проводов.
- 9.11.7. В пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещениях и сооружениях обратный проводник от свариваемого изделия до источника тока выполняется только изолированным проводом, причем по качеству изоляции он не должен уступать прямому проводнику, присоединяемому к электрододержателю.
- 9.11.8. Конструкция электрододержателя для ручной сварки должна обеспечивать надежное зажатие и быструю смену электродов, а также исключать возможность короткого замыкания его корпуса на свариваемую деталь при временных перерывах в работе или при случайном его падении на металлические предметы. Рукоятка электрододержателя делается из негорючего диэлектрического и теплоизолирующего материала.
- 9.11.9. Следует применять электроды, изготовленные в заводских условиях, соответствующие номинальной величине сварочного тока. При смене электродов их остатки (огарки) следует помещать в специальный металлический ящик, устанавливаемый у места сварочных работ.
- 9.11.10. Необходимо электросварочную установку на время работы заземлять. Помимо заземления основного электросварочного оборудования в сварочных установках следует непосредственно заземлять тот зажим вторичной обмотки сварочного трансформатора, к которому присоединяется проводник, идущий к изделию (обратный проводник).
- 9.11.11. Чистку агрегата и пусковой аппаратуры следует производить ежедневно после окончания работы. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт сварочного оборудования производится в соответствии с графиком.
- 9.11.12. Питание дуги в установках для атомно-водородной сварки обеспечивается от отдельного трансформатора. Запрещается непосредственное питание дуги от распределительной сети через регулятор тока любого типа.
- 9.11.13. При атомно-водородной сварке в горелке должно предусматриваться автоматическое отключение напряжения и прекращение подачи водорода в случае разрыва цепи. Запрещается оставлять включенные горелки без присмотра.

9.12. При огневых работах, связанных с резкой металла:

- 9.12.1. Необходимо принимать меры по предотвращению разлива легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
- 9.12.2. Допускается хранить запас горючего на месте проведения бензо- и керосинорезательных работ в количестве не более сменной потребности. Горючее следует хранить в исправной небуьющейся плотно закрывающейся таре на расстоянии не менее 10 метров от места производства огневых работ.
- 9.12.3. Необходимо проверять перед началом работ исправность арматуры бензо- и керосинореза, плотность соединений шлангов на ниппелях, исправность резьбы в накидных гайках и головках.
- 9.12.4. Применять горючее для бензо- и керосинорезательных работ в соответствии с имеющейся инструкцией.
- 9.12.5. Бачок с горючим располагать на расстоянии не менее 5 метров от баллонов с кислородом, а также от источника открытого огня и не менее 3 метров от рабочего места, при этом на бачок не должны попадать пламя и искры при работе.
- 9.12.6. Запрещается эксплуатировать бачки, не прошедшие гидроиспытаний, имеющие течь горючей смеси, а также неисправный насос или манометр.
- 9.12.7. Запрещается разогревать испаритель резака посредством зажигания налитой на рабочем месте легковоспламеняющейся или горючей жидкости.

9.13. При проведении бензо- и керосинорезательных работ запрещается:

- 9.13.1. Иметь давление воздуха в бачке с горючим, превышающее рабочее давление кислорода в резаке.
- 9.13.2. Перегревать испаритель резака, а также подвешивать резак во время работы вертикально, головкой вверх.
- 9.13.3. Зажимать, перекручивать или заламывать шланги, подающие кислород или горючее к резаку.
- 9.13.4. Использовать кислородные шланги для подвода бензина или керосина к резаку.

9.14. При проведении паяльных работ:

- 9.14.1. Рабочее место должно быть очищено от горючих материалов, а находящиеся на расстоянии менее 5 метров конструкции из горючих материалов должны быть защищены экранами из негорючих материалов или политы водой (водным раствором пенообразователя и др.).
- 9.14.2. Паяльные лампы необходимо содержать в исправном состоянии и осуществлять проверки их параметров в соответствии с технической документацией не реже 1 раза в месяц.
- 9.14.3. Для предотвращения выброса пламени из паяльной лампы заправляемое в лампу горючее не должно содержать посторонних примесей и воды.

9.15. Во избежание взрыва паяльной лампы запрещается:

- 9.15.1. Применять в качестве горючего для ламп, работающих на керосине, бензин или смеси бензина с керосином.
- 9.15.2. Повышать давление в резервуаре лампы при накачке воздуха более допустимого рабочего давления, указанного в паспорте.
- 9.15.3. Заполнять лампу горючим более чем на три четвертых объема ее резервуара.
- 9.15.4. Отвертывать воздушный винт и наливную пробку, когда лампа горит или еще не остыла.
- 9.15.5. Ремонтировать лампу, а также выливать из нее горючее или заправлять ее горючим вблизи открытого огня (горящая спичка, сигарета и др.).

10. Порядок обращения с газовыми баллонами на территории Общества.

- 10.1. Места размещения и хранения газовых баллонов на территории Общества заранее согласуются в письменном виде соответствующим работником сторонней организации, ответственным за проведение данных работ, с Техническим директором, Руководителем направления строительства, эксплуатации и ремонта и инженером по ПиПБ, ГО и ЧС.
- 10.2. Требования безопасности при транспортировке и работе с газовыми баллонами:
- 10.2.1. При транспортировании газовых баллонов нельзя допускать толчков и ударов.
- 10.2.2. Транспортировать их следует на поддрессоренных транспортных средствах в

горизонтальном положении с укладкой поперек кузова на специальные ложементы (стеллажи) колпаками в одну сторону. Кузов автомобиля (прицепа), применяемый для перевозки баллонов, должен быть оборудован стеллажами с выемками по размеру баллонов, обитыми войлоком, резиной. Стеллажи должны иметь запорные устройства. Перевозить баллоны на автомобиле в вертикальном положении (стоя) можно только в специальных контейнерах.

10.2.3. К местам огневых работ баллоны с горючими газами и кислородом следует доставлять отдельно на специальных тележках, носилках, санках. Переноска баллонов на плечах и руках не разрешается.

10.2.4. Хранение и транспортирование баллонов с газами должно осуществляться только с навинченными на их горловины предохранительными колпаками.

10.2.5. Баллоны с газом при их хранении, транспортировании и эксплуатации должны быть защищены от воздействия солнечных лучей, других источников тепла и атмосферных осадков.

10.2.6. Запрещается хранение в одном помещении кислородных баллонов и баллонов с горючими газами, а также карбида кальция, красок, масел и жиров.

10.2.7. При обращении с порожними баллонами из-под кислорода или горючих газов должны соблюдаться такие же меры безопасности, как с наполненными баллонами.

10.2.8. При размещении газовых баллонов, вне штатных (обустроенных) мест, на рабочем месте допускается иметь по одному рабочему и одному запасному баллону с горючим газом и кислородом.

**Виды противопожарных инструктажей.
Программы проведения противопожарного инструктажа.**

Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до работников Общества основных требований пожарной безопасности, изучения пожарной опасности технологических процессов, связанных с ремонтами техники, иными видами работ, применяемого оборудования, средств противопожарной защиты, а также их действий в случае возникновения пожара.

По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж подразделяется на: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой. Перечень лиц, проводящих данные инструктажи, определяется приказом Управляющего директора Общества.

Вводный противопожарный инструктаж проводится

- со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования, стажа работы в профессии (должности);
- с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику;

Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте проводится непосредственно на рабочем месте:

- со всеми вновь принятыми на работу в Общество;
- с переводимыми из одного подразделения Общества в другое;
- с работниками, выполняющими новую для них работу;
- с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику.

Повторный противопожарный инструктаж проводится со всеми работниками Общества, независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы, не реже одного раза в год, а с работниками организаций, имеющих пожароопасное производство, не реже одного раза в полугодие.

В ходе повторного противопожарного инструктажа проверяются знания стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности, умение пользоваться первичными средствами пожаротушения, знание путей эвакуации, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей.

Внеплановый противопожарный инструктаж проводится:

- при введении в действие новых или изменении ранее разработанных правил, норм, инструкций по пожарной безопасности, иных документов, содержащих требования пожарной безопасности;
- при изменении технологического процесса производства, замене или модернизации оборудования, инструментов, исходного сырья, материалов, а также изменении других факторов, влияющих на противопожарное состояние объекта;
- при нарушении работниками Общества требований пожарной безопасности и настоящей Инструкции, в том числе, которые могли привести или привели к пожару;
- для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию органов государственного пожарного надзора при выявлении ими недостаточных знаний у работников организации;
- при перерывах в работе (для работ, к которым предъявляются дополнительные требования пожарной безопасности) более чем на 30 календарных дней, а для остальных работ – 60 календарных дней;
- при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, происшедших на аналогичных производствах;
- при установлении фактов неудовлетворительного знания работниками организаций требований пожарной безопасности.

Объем и содержание внепланового противопожарного инструктажа определяются в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.

Целевой противопожарный инструктаж проводится:

- при выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожарной опасностью (сварочные и другие огневые работы);
- при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;
- при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, при производстве огневых работ во взрывоопасных производствах;
- при проведении экскурсий в организации;
- при организации массовых мероприятий с обучающимися;
- при подготовке в организации мероприятий с массовым пребыванием людей (заседания коллегии, собрания, конференции, совещания и т.п.), с числом участников более 50 человек.

Целевой противопожарный инструктаж по пожарной безопасности завершается проверкой приобретенных работником знаний и навыков пользоваться первичными средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, знаний правил эвакуации, помощи пострадавшим, лицом, проводившим инструктаж.

Программа вводного противопожарного инструктажа

1. Общие сведения о специфике и особенностях организации (производства) по условиям пожаро- и взрывоопасности.
2. Обязанности и ответственность работников за соблюдение требований пожарной безопасности.
3. Ознакомление с противопожарным режимом в организации.
4. Ознакомление с приказами по соблюдению противопожарного режима; с объектовыми инструкциями по пожарной безопасности; основными причинами пожаров, которые могут быть или были на объекте.
5. Общие меры по пожарной профилактике и тушению пожара:
 - а) для руководителей структурных подразделений (сроки проверки и испытания гидрантов, зарядки огнетушителей, автоматических средств пожаротушения и сигнализации, ознакомление с программой первичного инструктажа персонала, обеспечение личной и коллективной безопасности и др.);
 - б) для рабочих (действия при загорании или пожаре, сообщение о пожаре в пожарную часть, непосредственному руководителю, приемы и средства тушения загорания или пожара, средства и меры личной и коллективной безопасности).

Программа первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте

1. Ознакомление по плану эвакуации с местами расположения первичных средств пожаротушения, гидрантов, запасов воды и песка, эвакуационных путей и выходов (с обходом соответствующих помещений и территорий).
2. Условия возникновения горения и пожара (на рабочем месте, в организации).
3. Пожароопасные свойства применяемого сырья, материалов и изготавливаемой продукции.
4. Пожароопасность того или иного технологического процесса.
5. Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.
6. Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара (вида горючего вещества, особенностей оборудования).
7. Требования при тушении электроустановок и производственного оборудования.
8. Поведение и действия инструктируемого при загорании и в условиях пожара, а также при сильном задымлении на путях эвакуации.
9. Способы сообщения о пожаре.
10. Меры личной безопасности при возникновении пожара.
11. Способы оказания доврачебной помощи пострадавшим.

О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

Форма журнала определена Приложением № 1 Приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» и приведена в Приложении № 6 к Инструкции.

ИНСТРУКЦИЯ
ОТВЕТСТВЕННОМУ ЛИЦУ ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
здания, помещения, кабинета № _____

Ответственное лицо за пожарную безопасность несет персональную ответственность за выполнение настоящей Инструкции в установленном законом порядке. Ответственный за пожарную безопасность ОБЯЗАН:

- ❖ Знать действующие правила и инструкции пожарной безопасности по общему противопожарному режиму.
- ❖ Не допускать в помещениях загромождений, препятствующих свободному выходу людей и эвакуации имущества в случае пожара.
- ❖ Следить за тем, чтобы все двери в помещениях были в исправном состоянии и по окончании работы обязательно закрывались.
- ❖ Следить за обеспечением свободного подступа к средствам тушения пожара, пожарного инвентаря. Уметь пользоваться ими для тушения пожара. Не допускать использования пожарного инвентаря не по прямому назначению.
- ❖ Знать места расположения средств пожарной сигнализации и связи, уметь пользоваться ими для вызова пожарной охраны.
- ❖ Постоянно следить за соблюдением работниками мер пожарной безопасности и установленного противопожарного режима, а также за своевременным выполнением противопожарных мероприятий.
- ❖ Не допускать проведения временных огнеопасных работ в помещениях без письменного разрешения администрации и согласования с Дирекцией по экономической и транспортной безопасности.
- ❖ Не допускать курения вне установленных мест.
- ❖ Не допускать использования электронагревательных приборов, изготовленных кустарным способом, или приборов без подставок из негорючих материалов.
- ❖ Ежедневно по окончании рабочего дня перед закрытием тщательно осмотреть все закрепленные помещения и проверить выключение электронагревательных приборов и других электроустановок, осветительной электросети, за исключением дежурного освещения.
- ❖ При осмотре помещений следует установить: нет ли дыма, запаха гари и др. признаков возгорания. При обнаружении подобных признаков выявить причину, принять меры к ее устранению и своевременному информированию старшего диспетчера (сменного).
- ❖ Проверка помещений, где проводились огнеопасные работы, должна производиться с особой тщательностью. За этим помещением должно быть установлено особое наблюдение в течение 3 часов после окончания работ.
- ❖ О замечаниях, которые не могут быть устранены ответственным самостоятельно, последний должен незамедлительно сообщить своему непосредственному руководителю и старшему диспетчеру (сменному).
- ❖ Помещения после осмотра могут быть закрыты.

Ответственным за пожарную безопасность объекта ЗАО «КТСП» здания (помещения, кабинета №) _____ назначаю _____

(должность руководителя (директор по направлению, начальник ОМТС)
(Ф.И.О.)

(подпись)

С инструкцией ознакомлен: Ответственный _____

«___» _____ 2023__ года.

АКТ О НАРУШЕНИИ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА № ____

« ____ » _____ 202 г.

в ____ час ____ мин

Мною, инженером по пожарной и промышленной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям ЗАО «КТСП» _____ составлен настоящий акт о нарушении противопожарного режима на территории ЗАО «КТСП»

Участник нарушения:

1. Ф.И.О. _____
2. Место работы, должность _____
3. Место обнаружения нарушения _____
4. Краткое описание нарушения _____
5. При оформлении акта присутствовали _____
6. Объяснение участника нарушения _____
7. С указанным нарушением _____
(согласен/если не согласен, то указать почему)
8. Вину в совершении нарушения _____
(признаю/если не признаю, то указать почему)
9. Акт о нарушении направлен _____
10. _____

Содержание акта мне зачитано, правильность записи данных подтверждаю

Участник нарушения _____ / _____ /

Лицо, составившее акт _____ / _____ /

Присутствующие лица _____ / _____ /

_____ / _____ /

Копию акта получил _____ / _____ /

Предписание № _____
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

«___» _____ 20__ г.

Мною, инженером по пожарной и промышленной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям ЗАО «КТСП» _____
совместно с _____
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

проведена проверка по соблюдению мер пожарной безопасности

(Наименование объекта, здания)

ответственный за пожарную безопасность _____
(должность, фамилия, имя, отчество лица ответственного за ПБ)

В результате проверки выявлены следующим нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности

О выполнении предписания (отдельных пунктов предписания) по устранению нарушений требований пожарной безопасности необходимо сообщить в отдел ПБ, ОТ, Э и ГО не позднее «___» _____ 20__ года.

Инженер по пожарной и промышленной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям _____

2-й экземпляр предписания получил _____
«___» _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

(руководитель или лицо, ответственное за
пожарную безопасность, должность, ф.и.о.)

(подпись)

«___» _____ 20__ г.

НАРЯД-ДОПУСК
на выполнение огневых работ

1. Выдан (кому) _____
(должность руководителя работ,
_____ ответственного за проведение работ, ф.и.о., дата)

2. На выполнение работ _____
(указывается характер и содержание работы)

3. Место проведения работ _____
(участок территории, наименование объекта, помещения)

4. Лица, допущенные к проведению огневых работ:

№ п/п	Ф.И.О.	Профессия	Инструктаж о мерах пожарной безопасности получил		Инструктаж о мерах пожарной безопасности провел (подпись руководителя работ)
			подпись	дата	
1.					
2.					

5. Планируемое время проведения работ:

Начало _____ время _____ дата

Окончание _____ время _____ дата

6. Меры по обеспечению пожарной безопасности места (мест) проведения работ _____

(указываются организационные и технические меры пожарной безопасности,

_____ осуществляемые при подготовке места проведения работ)

7. Наряд-допуск выдан _____
(должность и ф.и.о. лица, выдавшего

_____ наряд-допуск, подпись, дата)

Наряд-допуск получен _____
(подпись руководителя работ, дата)

Согласовано _____
со службами объекта, _____
на котором будут _____
производиться огневые _____
_____ ответственного лица, подпись, дата)

работы

8. Место проведения работ подготовлено:

Руководитель работ _____
(ФИО, подпись, дата, время)

Возможность производства работ согласована (в соответствии с пунктом 7)

(ФИО, подпись ответственного лица службы объекта, на котором проводится работа, дата, время)

9. Ежедневный допуск к работе и время ее окончания

Рабочее место подготовлено, исполнители допущены к работе			Работа закончена, исполнители удалены с рабочего места	
дата, время	подпись руководителя работ	подпись ответственного лица службы объекта, на котором проводится работа (в соответствии с пунктом 7)	дата, время	подпись руководителя работ

ПАМЯТКА
по действиям работника ЗАО «КТСП»
при возникновении (обнаружении) пожара

В случае обнаружения возникновения пожара (задымления) немедленно проинформировать об этом старшего диспетчера (сменного) по телефону 335-76-86 (местный 410, 418), 8 921-760-46-01 и своего непосредственного руководителя, включить ручной извещатель сигнала пожарной сигнализации.

После обнаружения пожара (задымления) или срабатывании системы звукового оповещения о пожаре, взяв с собой верхнюю одежду, необходимые личные вещи и самоспасатель УФМС, незамедлительно покинуть помещение и здание, где произошло возгорание (задымление), закрыв за собой плотно окна и двери в целях предотвращения развития пожара и задымления остальных помещений здания;

Эвакуацию из здания производить без паники, соблюдая спокойствие, кратчайшим путем с использованием запасных выходов из здания, строго следуя размещенным на этажах здания указателям и планам эвакуации.

Оповестить находящихся в непосредственной близости от места задымления, места открытого горения людей о необходимости эвакуации в соответствии с планами эвакуации;

При наличии возможности принять меры к тушению пожара первичными средствами пожаротушения только в случае раннего обнаружения возгорания на небольшой площади и незначительного задымления;

Прекратить все работы (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мерами по ликвидации пожара;

В случае обнаружения возгорания (задымления) компьютерной техники, электробытовых приборов, иного электрооборудования в кабинетах, складских, бытовых, производственных и иных помещениях принять незамедлительные меры по их обесточиванию.

Нахождение в задымленном помещении или в помещении, котором происходит горение, категорически запрещается!

При обнаружении следующих признаков: идущего из-под двери дыма или языков пламени, горячей дверной ручки, пузырящейся краски на двери, категорически запрещается открывать двери в данные помещения.

В случае острой необходимости в открытии двери задымленного помещения необходимо всегда находиться под защитой дверного полотна, с целью защиты от возможного выброса открытого пламени из помещения.

При эвакуации из здания или при работающем звуковом оповещении о пожаре пользование лифтами категорически запрещается!